

„DUNAKESZI FESZT”

**KIEMELT SZABADTÉRI ZENÉS,
TÁNCOS RENDEZVÉNY**

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

és

**BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK TERVE**

Készült: 2026.08.01.

Készítette: Simon Krisztián tűzvédelmi főelőadó V-TF-1/9/2013

A TERVEZETT KIEMELT SZABADTÉRI ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE

„DUNAKESZI FESZT”

A RENDEZVÉNY RENDELTETÉSE

A Fesztivál Service Kft. (2111 Szada, Várdombi u. 39.) a Dunakeszi, Repülőtér területén megrendezi a „DUNAKESZI FESZT” *kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényt*, ahol méltó körülmények között kínál szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget.

A RENDEZVÉNY KEZDETÉNEK ÉS BEFEJEZTÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA, GYAKORISÁGA, MEGTARTÁSÁNAK NAPJA/NAPJAI

A rendezvény időpontja: kettő nap

Időtartama:

- 2026.09.04-én; 16:00 - 2026.09.05., 01:30 óráig
- 2026.09.05-én; 10.00 - 2026.09.06., 01:30 óráig

A rendezvény minden évben szeptember hónapban kerül megrendezésre.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

Dunakeszi Repülőtér

A rendezvény helyszínét a melléklet helyszínrajz pontosan ábrázolja

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK VAGY SZERVEZŐINEK, ÉS KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLYNEK NEVE, LAKCÍME ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE (MOBIL TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME), A HELYSZÍNI IDŐBEOSZTÁSSAL EGYÜTT

A szervező megnevezése: Fesztivál Service Kft. (Székhely: 2111 Szada, Várdombi u. 39.)

Képviselőre jogosult személy neve: Petneházy Balázs ügyvezető

Telefonszáma: +36 30/ 515 4916

E-mail címe: petnehazybalazs@festivalservice.hu

Kapcsolattartás kijelölt személy neve, címe, elérhetősége:

- Petneházy Balázs 06 30/515-4916
- Vári István 06 30/641-4259

Helyszíni időbeosztásuk:

- 2026.09.04-én a rendezvény teljes időtartama alatt: Petneházy Balázs és Vári István
- 2026.09.05-én a rendezvény teljes időtartama alatt: Petneházy Balázs és Vári István

A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE

- Simon Krisztián, Tel: 06 70/946-8089; e-mai cím: kft.simon@gmail.com

A TERVEZETT RENDEZVÉNYNEK HELYT ADÓ TERÜLET, FELVONULÁSI ÚTVONAL AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, TOVÁBBÁ A SZABADTÉRI RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE ÉS A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIRE, ÚTVONALAIRA VONATKOZÓ ADATOK, MÉRTEK, AZOK LEÍRÁSA

Személyi beléptetés:

A „Dunakeszi Feszt” ingyenesen látogatható családi rendezvény amennyiben rendelkeznek érvényes dunakeszi kártyával, amennyiben a hozzá tartozó érvényes karszalag az átvétel után a belépés feltétele, illetőleg lesz bérlet vásárlási lehetőség is, amely minden napra érvényes! Ez mellett a létszám miatt korlátozott számban lesznek rendelkezésre álló megvásárolható belépők is! A rendezvényre gyalogosan érkezők a rendezvény területét a repülőtér utca felől a kijelölt útvonalon és bejáraton keresztül és Repülőtérből kialakított parkolóból tehetik meg, valamint ezeken az útvonalakon keresztül szabadon távozhatnak gyalogosan. A rendezvény területére való bejutás szabályozva lesz, beléptetés kézi fémdetektorok segítségével, ruházat és csomagátvizsgálás lesz, minden napján a nyitástól az érvényes karszalag vagy jegy ellenében látogatható.

Gépjárművek behajtása, parkoltatása:

Beszállítók, árusok, Staff:

A rendezvény területén a vásárosok, kiállítók, és szállítók gépjárműveikkel minden rendezvény nap rendezvény nyitás előtt -1 órával bezárólag tudnak bepakolást, illetve feltöltést végezni, ettől eltérni csak a vezetési pont külön engedélyével lehet! A köztes rendezvényidőben a rendezvényterületen gépjármű a nem tartózkodhat, csak és kizárólag szervezői engedéllyel. A kiállítók szervezők gépjárműveiket a kijelölt közönségparkolótól elkülönített parkolóba helyezhetik el.

Vendégek:

A rendezvény területére gépjárművel érkező vendégek a Repülőtéri utca felől érkezve közelíthetik meg a rendezvény területén kialakított parkolót, használhatják és a forgalom függvényében egyirányúsítással és kötelező kijelölt kihajtási útiránnyal tudják azt elhagyni, kivéve a hatóságok és a védett személyek esetében, ettől eltérően csak a Vezetési pont által meghatározott esetekben lehetséges.

Vip, Fellépők és stáb tagok:

A VIP vendégek gépjárműveiket a VIP területen kialakított zárt VIP parkolóba helyezhetik el. A fellépők és stáb tagok gépjárműveik számára kijelölt Backstage Parkolót használhatják! Ezen személyek a lista alapján elkülönített úton közelíthetik meg Repülőtér utca felől külön bejárás lesz biztosítva. A behajtásra jogosult gépjárművek

rendszerét a rendezvény megkezdése előtt a szervezők a biztonsági szolgálat számára megadják.

A beengedés szabályaitól eltérni, csak a szervezők hozzájárulásával lehetséges, amennyiben az nem ütközik a biztonsági terv egyéb követelményeivel.

A védett személyek(ek): érkezése és távozása az aktualizált Védelmi szolgálat által közösen tartott bejárás után lesz ismert és ennek függvényében változhat, kérésre, ha kell ebben közreműködünk.

Vidámparkoz belső területről nyitott kaput csak kilépésre lehet használni kivéve Vip, visszafelé a főbejáraton át ismételt ruházat csomag átvizsgáláson és kézi detektoros átvizsgáláson kell átesniük.

Vendég gyalogos kijárat: a főbejáraton keresztül, a vidámpark kapun keresztül, illetőleg a vip gépjárműves kapun keresztül lesz lehetőségük, a Vip vendégeknek ezen felül a vip bejáratokon keresztül is távozhatnak gyalogosan a belső Vip részből!

Forgalmi szabályzás:

A rendezvény ideje alatt forgalmi szabályozás lesz ez mindenkire vonatkozik kivéve a hatóságok és védett személyek, ettől eltérni csak Szervezői vagy hatósági utasításra lehet eltérni!

A biztonságos lebonyolítás, és rendkívüli események kezelésében, végrehajtásában résztvevő szervezetek:

- Rendőrség; - Polgárőrség; - Perfect Limpieza Kft.

A rendezvény terület Repülőtéri út felőli oldalán közútról megközelíthető területen a tűzvédelmi hatósággal korábban egyeztetett körülbelül 5 méter széles tűzoltósági út biztosított, ahol mindennemű tevékenység végzése (még a parkolás is) TILOS.

A rendezvényhelyszín teljes területe: (100 m x 600 m) 60 000 m²

A RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, VALAMINT A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE

Perfect Limpieza Kft. (6754 Újszentiván, Újvilág u. 14.)

- Róka Attila: 06 30/250-3651

A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT IRÁNYÍTÓJA

- Róka Attila: 06 30/250-3651

A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT LÉTSZÁMA

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságsszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

Biztosítói létszám: 99 fő (közte 3 fő felsőfokú biztonságsszervező, 36 fő forgalomirányító, 60 fő személy és vagyonőr)

A biztonsági személyzet felállítási helyének meghatározása Róka Attila feladata.

A RENDEZVÉNY TŰZVÉDELMI FELELŐSÉNEK NEVE, MOBIL TELEFONSZÁMA

- Petneházy Balázs 06 30/515-4916

OLTÓVÍZ SZERZÉSI HELYEK, AZOK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, AZ OLTÓVÍZ MENNYISÉGE, MEGOLDÁSÁNAK MÓDJA

A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is.

A rendezvény oltóvíz ellátottságát, a Repülőtéri úton lévő, 100 méteren belüli, 2 db föld feletti tűzcsap biztosítja. (helyszínrajzon jelölve)

Az NA100-as földfeletti tűzcsapok kifolyási nyomása 200 mm² keresztmetszetű, (16 mm átmérőjű) lövőkével szerelt mérősugárcsővel 3,2 és 3,3 bar, ami számítások alapján 1.200 liter/perc vízhozamot tudnak biztosítani.

A RENDEZVÉNY TŰZOLTÓI BIZTOSÍTÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE VALAMINT A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS EGYÉB HIRELÉRHETŐSÉGE

Nem lesz a rendezvényen.

A RENDEZVÉNY IRÁNYÍTÁSI PONTJÁNAK TECHNIKAI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS LEÍRÁSA, A DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUS PONTOS LEÍRÁSA

A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat. A rendezvény teljes időtartama alatt legalább 1 fő állandó ügyelet folyamatosan biztosított.

Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget.

Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni.

Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

Az irányítási pont technikai, infrastrukturális ellátottsága:

- a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőség biztosításához szükséges hangosító, képi megjelenítő berendezés(ek)hez szükséges bemeneti pont, a beviteli eszközökkel;
- 2 db villamos hálózattól független hangosító eszköz; 1 db WATSON 1000 és 1 db HQ Megaphone 15 típusú
- 10 db Motorola mobilrádió, a rendezvény biztosításában résztvevők közti kommunikációs eszközből (A rendezvényterületen összesen: 100 db Motorola CP140 és DP 1400 típusok)
- elektromos berendezések csatlakozási lehetősége (szabad villamos hálózati csatlakozási lehetőség), 5 db, 230 V-os dugaszolóaljzat
- világítás, 2 db Led mennyezeti lámpatest
- munkaasztal (méretét tekintve a dokumentációk áttekintésére alkalmas legyen), 2 db 200 x 65cm méretű
- internet elérési lehetőség, saját dedikált Wifi hálózaton keresztül
- számítógép, 1 db ASUS VIVOBOK
- fénymásoló berendezés, 1 db KYOCERA ECOSYS M55626CDN
- mobil telefon mindenkinél, (+ Vezetés 2 db SAMSUNG S25

Döntéshozatali mechanizmus leírása

- Rendbontás esetén: Biztonsági szolgálat bármely tagja jelzi a Biztonsági Vezetőnek, aki helyszínrre irányítja a saját bevetési csapatot. Egyben tájékoztatja a rendezvény felelős szervezőjét a kialakult helyzetről. Amennyiben nem tudja a rendzavarást okozó személyt kiemelni és elvinni a helyszínről úgy kéri a helyszínen tartózkodó

rendőrségi állomány parancsnokát a hivatalos intézkedésre. Mindezt a biztonsági terv alapján kell végrehajtani.

- Rendkívüli esemény (Tűz- bombariadó, viharos időjárás) esetén: Rendezvény szervező képviselője a OMSZ riasztása esetén és döntése alapján utasítja a biztonsági szolgálat vezetőjét a terület leürítésére és félbeszakítja a rendezvényt a biztonsági tervben leírtak alapján. Rendkívüli eseménynek számít minden olyan esemény, amely a szokásos rendezvényi ügymenettől eltér és a tevékenységet végző részéről intézkedést igényel.

A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET, VALAMINT A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATAI

A biztonsági szolgálat folyamatosan együttműködik:

- a rendezvény felelősével
- intézkedési jogkörrel rendelkezőkkel
- szervező, üzemeltető, kiszolgáló személyzettel
- rendkívüli eseményeknél szükség esetén rendőrséggel, TEK képviselőivel, katasztrófavédelmi kirendeltség és a tűzoltóság képviselőivel, tűzszerész szolgálattal, mentőszolgálattal, szakhatóságokkal.

A biztonsági szolgálat tagja, vendéglátó-ipari egységben tevékenységet végző személy, a technikai személyzet tagja, szervezésben/lebonyolításban közreműködő köteles a feladatai teljesítése során észlelt és a rendezvény biztonsága szempontjából értékelendő eseményekről késedelem nélkül tájékoztatni a rendezvény felelőst.

A szervezők, műsorvezető, technikus, biztonsági szolgálat helyi vezetője között a kapcsolattartás mobil telefonon, valamint rádió frekvenciás adó-vevőn keresztül történik.

(Fontos: A technikus személyzet és a biztonsági személyzet megfelelő fényerősségű elemilámpát és pótelemet a rendezvény teljes ideje alatt tartson magánál készenlétben!!!!)

ÁLLVÁNYJELLEGŰ ÉPÍTMÉNYEK, PONYVASZERKEZETŰ ÉPÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA, MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA

Az építmények megfelelőségét igazoló dokumentációk a tervdokumentáció mellékletét képezik.

A MENEKÜLÉSBEN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK MENEKÜLÉSÉRE, MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEIRE VONATKOZÓ TERV

Menekülésben korlátozott személyek jelenléte nem várható.

A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK LEÍRÁSA

Rendkívüli eseménynek számít minden olyan esemény, amely a szokásos rendezvényi ügymenettől eltér és a tevékenységet végző részéről intézkedést igényel.

Tűz és káresemény bekövetkezése esetén teendők, feladatok:

- ✓ Elsőrendű feladat – minden esetben – a kialakult helyzetben az emberi élet mentése, meglévő veszélyforrások megszüntetése, kiiktatása, valamint a rendezvényfelelős haladéktalan tájékoztatása.
- ✓ A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja a színpadi hangtechnika és/vagy az akkumulátoros kézi hangosbeszélők (megafon) használatával. A szabadtéri rendezvény hangosítását úgy lesz megoldva, hogy az a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható lesz.
- ✓ Tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról az esemény pontos helyének figyelembe vételével! Fel kell hívni a vendégek kiszolgálásának beszüntetésére a vendéglátóipari-egységek üzemeltetőit!
- ✓ A fenti tájékoztatással egy időben a rendezvény felelős értesítse az illetékes szerveket (katasztrófavédelmi kirendeltség és tűzoltóság, rendőrség, tűzszerész szolgálat, mentők stb.).
- ✓ Az illetékes szervek és hatóságok megérkezésére a helyszínen lévő felelős rendezőnek a vezetési pontra kell sietnie. A felelős rendezőnek a rendkívüli esemény pontos helyszíni helyzetéről kötelessége a biztonsági vezetőn keresztül folyamatosan tájékozódni. Amennyiben a vezetési ponton a kapcsolattartás a hallhatóság miatt nem egyértelmű mindenképpen intézkedni kell a színpadi műsor leállításáról. A hatóságok képviselőinek elérhetőségét előzetesen a felelős rendezőnek egyeztetnie kell.
- ✓ A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését, a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűzoltást megkezdik.
- ✓ A technikus személy feladata az esetleges villamos leválasztás biztosítása, a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűzoltás megkezdése.
- ✓ A rendezvényen résztvevők létszámának ellenőrzése területarányos becsléssel, fél óránként a terület teljes bejárásával történik.
- ✓ Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében. Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A TŰZ- ÉS KÁRESEMÉNYEK JELZÉSEINEK ÉS OLTÁSÁNAK MÓDJA

A tűz és káresemény jelzése mobil telefonról történik.

A rendezvény helyszínén lévők közönség tájékoztatása a színpadi hangosító rendszerrel, illetve a készenlétben tartott 2 db villamos hálózattól független hangosító eszköz (akkumulátoros kézi hangosbeszélő megafon) igénybevételével történik.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

A rendezvény hangosítása úgy kerül kivitelezésre, hogy rendezvényen résztvevők számára a rendezvény terület bármely pontján hallható lesz a rendezvény teljes ideje alatt.

A rendezvény (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszíne teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némitani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett.

Az esetlegesen előforduló tűz oltása a rendezvény területén készenlétben tartott porral oltó tűzoltó készülékekkel történik:

1. A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
2. Az öltöző védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra.
3. A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készülék, amelyek készenlétben tartásáért az egységek vezetői felelősek.
4. Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni



A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen az esetlegesen előforduló tűz esetén rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűzoltás megkezdik.

A rendezvény tűzi víz ellátását a rendezvényterület Kápolna utca felőli oldalán található tűzcsap biztosítja. (a tűzcsapok pontos helyét a helyszínrajz szemlélteti)

A RENDEZVÉNYTERÜLET ENERGIAELLÁTÁSÁNAK MÓDJA, ANNAK LEKAPCSOLÁSI LEHETŐSÉGEI, ELEKTROMOS SZAKASZOLÁSI PONTOK AZ ÉRINTETT TERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉVEL

A rendezvény teljes területének energiaellátása, a közüzemi villamos hálózatról van biztosítva.

A villamos betáplálás lekapcsolásának lehetősége (tűzeseti főkapcsoló) a reptéri bevezető út végén elhelyezett kapcsolószekrényben lehetséges. (helyszínrajzon jelölve)

A rendezvényterületen lévő vidámpark energia ellátása, külön erre a célra üzemelő aggregátorral biztosított, lekapcsolási lehetősége az aggregátornál.

(Fontos: A technikus személyzet és a biztonsági személyzet megfelelő fényerősségű elemlámpát és pótelemet a rendezvény teljes ideje alatt tartson magánál készenlétben!!!!)

A RÉSZTVEVŐK ELVEZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ MENEKÜLÉSI IRÁNYOK JELÖLÉSÉNEK MÓDJA (IRÁNYMUTATÓ TÁBLÁK, IRÁNYFÉNYEK), AZOK ESTI SZÜRKÜLETET KÖVETŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A menekülési irányt, valamint a menekülésre figyelembe vett útvonalakat a vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ EN ISO 7010) szerinti világító menekülési biztonsági jellel kell megjelölni.

A rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében a menekülési lehetősége - irány a 1200X600 mm-es után világító biztonsági jelekkel lesz megjelölve.

A jelölések láthatósága oly módon lesz biztosítva, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető lesz.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható szabadtéri rendezvény területén a menekülés iránya, a közlekedési és menekülési útvonalak sötétedés után megvilágítása biztosított lesz, a készenlétben tartott 5 db Atlas Copco aggregátorra telepített fényszórók igénybevételével.

Az elvezetésre szolgáló útvonalak jelölése a melléklet helyszínrajzon pontosan van ábrázolva.

A rendezvény területén a közlekedési útvonalak sötétedés után megvilágítása biztosított lesz. A menekülési útvonalakat és az azokat jelölő utánvilágító táblákat termegvilágító reflektorral világítjuk meg.

Tartalék energiaellátás 1 db aggregátor igénybevételével biztosított.

A TARTALÉK-ENERGIAELLÁTÁS MÓDJA, ÉS ÁTHIDALÁSI IDEJÉNEK SZÁMÍTÁSA

Tartalék aggregátor a nagyszínpad mellett kerül elhelyezésre. (helyszínrajzon jelölve). Az aggregátor telepítését és üzemeltetését a Beklaar Kft. végzi. Az aggregátor FGW P250 típusú 200 kW teljesítményű, 18 órán keresztül képes biztosítani a színpadi kihangosítás, valamint a vezetési pont elektromos energia ellátását.

A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített - villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvényterületének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.

Tartalék energiaellátás üzemeltetői nyilatkozata a terv 6. sz. melléklete.

A tartalék aggregátorra történő átkapcsolásról a felelős rendező a technikus személyzetten keresztül gondoskodik. A tartalék energia átállást a technikus személyzet kb. 10 másodpercen belül végrehajtja. (felelőse a technikus személyzet)

A RENDEZVÉNY KÖRNYEZETÉBEN LÉVŐ ÉS AZT ESETLEGESEN VESZÉLYEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSÉT, LEÍRÁSA

A rendezvény közelében nincs veszélyeztető létesítmény.

A RÉSZTVEVŐK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK, VALAMINT A HÁLÓZATI ELEKTROMOS RENDSZERTŐL FÜGGETLENÜL MŰKÖDŐ HANGOSÍTÁS MEGOLDÁSA, ISMERTETÉSE, HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA

A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi.

A szabadtéri rendezvények műsorszámával érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken.

A résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.

A rendezvény helyszínén lévők közönség tájékoztatása a színpadi hangosító rendszerrel, illetve a készenlétben tartott 2 db villamos hálózattól független hangosító eszköz (akkumulátoros kézi hangosbeszélő megafon) igénybevételével történik.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

A rendezvény hangosítása úgy kerül kivitelezésre, hogy rendezvényen résztvevők számára a rendezvény terület bármely pontján hallható lesz a rendezvény teljes ideje alatt.

A rendezvény (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett.

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL KIÁLLÍTOTT NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL, LÉTSZÁMSŰRŰSÉGÉRŐL (NAPI ÉS RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK BONTÁSBAN)

A nyilatkozat az engedélyezési tervdokumentáció mellékletét képezi.

ANNAK MÓDJA, HOGY MILYEN VISSZAELLENŐRIZHETŐ MÓDON KONTROLÁLJÁK A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN TARTÓZKODÓK LÉTSZÁMÁT, AMENNYIBEN AZ MEGOLDHATÓ AZ ADOTT RENDEZVÉNY ESETÉBEN

A rendezvényre kizárólag érvényes jeggyel lehet belépni, így a pontosan kontrolálva lesz létszám.

A KIÜRÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA: A KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS, VAGY A KIÜRÍTÉST IGAZOLÓ SZIMULÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓJA AMENNYIBEN NEM AZ IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON TÖRTÉNIK A RENDEZVÉNY TERÜLET, RENDEZVÉNY HELYSZÍN KIALAKÍTÁSA

A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása.

A színpadot alkalmazó, előadással, műsorszámmal tervezett rendezvények rendezvényhelyszínein, a színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten 1-3 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordont kell alkalmazni, amennyiben a nézőtér színpad felőli részében 2 fő/m², vagy az feletti létszámsűrűség kialakulása várható.

A kiürítendő terület határán kívül van olyan terület (kiürítésre tervezett terület), amely alkalmas a rendezvény teljes időtartama alatt, a tervezett kiürítendő létszám biztonságos befogadására.

A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetőség biztosított.

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos.

(A biztonsági személyzet járőrözése során különös tekintettel, figyelemmel kíséri.)

A rendezvény kiürítésének megengedett időtartama: 4,0 perc. A kiürítésnél a rendezvényterület színpad előtti területe kerül figyelembevételre, ugyanis a létszám ezen területen koncentrálódik.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz.

A rendezvényen könnyűzenei koncertek kerülnek megrendezésre színpaddal.

A kettő szektorra osztott nézőtéren 60x80 méter (azaz 4800 m²) a várható résztvevők létszáma, 10 000 fő. Ebből következően a létszámsűrűség értéke a nézőtéren $D = 10\,000 / 4800 \text{ m}^2 = 2,08 \text{ fő/m}^2$ szerint alakul. A nézőtér területén kívül a létszámsűrűség 0,5 fő/m² alatt lesz várhatóan.

A színpad és a nézőtér, valamint a két nézőtéri szektor elválasztására, bonthatatlan kötésű kordon lesz alkalmazva.

A minimális menekülési szélesség meghatározása:

1-es és 2-es szektor minimális menekülési szélessége: $= N / (k \times 4 \text{ min}) = 5\,000 / (65 \times 4) = 19,23 \text{ m}$

Szabadtéri Rendezvények (TvMI 10.3:2022.06.13.) 4.3.6. pontja alapján a „k” (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő/m*min

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

A kezdeti szabad menekülési szélesség = A nézőtér 1-es és 2-es szektora minden oldalról körül határolt, 4 sarkában min. 20 méter széles menekülési útvonal biztosított, így ezek szabad szélességeinek összege **≈80 m**

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

Útvonalhossz szerinti ellenőrzés:

$$t_{a_1} = \sum \frac{S_{1i}}{v_{1i}}$$

Az S_1 meghatározása: A legkedvezőtlenebb útvonalon füves felület található.

$$S_{1\text{füves}} = 40 \text{ m}$$

A $v_{\min}$ meghatározása: A kiürítendő terület létszámsűrűsége 2,08 fő/ m², amely átlagos haladási sebessége 27,8 m/min. A könnyűzenei koncert korrekciós tényezője 1, Napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény korrekciós tényezője 0,8; míg a füves felületé:0,9.

$$v_{\text{beton}} = 27,8 * 1,0 * 0,8 * 0,9 = 20,01 \text{ m/min}$$

$$t_{a1} = 40 / 20,01 = 1,99 \text{ min}$$

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így az útvonalhossz alapján a kiürítés normaidőn belül teljesül.

A rendezvény területén ülőhelyekkel tervezett nézőterén nem kerül kialakításra.

A rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem kerül alkalmazásra.

A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK ALAPTERÜLETE

- Színpad alapterülete: 14x10 méter (140m²) + 2 db Wing 6x8 méter
- Iroda konténer (1 db) 6x2,5 méter (15 m²)
- Pénztár konténer (1 db) 6x2,5 méter (15 m²)
- Pénztár faház (6 db) 3x2 méter (36 m²)
- Vezetési pont konténer (2 db) 6x2,5 méter (30 m²)
- Iroda konténer (1 db) 6x2,5 méter (15 m²)
- WC konténer (2 db) 6x2,5 méter (30 m²)
- Öltöző konténer (8 db) 6x2,5 méter (120 m²)
- VIP sátor: (2 db) 6x3 méter (36 m²)
- Secu sátor: (1 db) 6x3 méter (18 m²)
- Iroda sátor: (1 db) 6x3 méter (18 m²)
- Mentő sátor: (1 db) 6x3 méter (18 m²)
- Sajtó sátor: (1 db) 6x3 méter (18 m²)
- Konyha sátor: (1 db) 6x3 méter (18 m²)
- Pohárátvételi pont sátor: (1 db) 6x3 méter (18 m²)
- Étkező sátor (1 db) 10x10 méter (100 m²)
- Telekom faház (1 db): 3x2 méter (6 m²)
- Hello Pay faház (1 db): 3x2 méter (6 m²)
- Toi Toi WC-k 50 db
- Gasztró Árnyékoló sátor: (2 db) 10x50 méter (1000 m²)
- Gasztró Árnyékoló sátor: (1 db) 20x40 méter (800 m²)
- Technikai torony 7 méter magas (1 db) (30 m²)
- Óriáskerék 30 m magas
- Büfék, Vendéglátók-Gasztró: (kb. 40 db)

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN, A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIN – KÜLÖN KITÉRVE A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK VALAMINT, HA LÉTESÜLT, AZ IRÁNYÍTÁSI PONT TERÜLETÉRE – KÉSZENLÉTBEN TARTOTT TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁT, TÍPUSÁT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS

A rendezvény területén készzenlétben tartott tűzoltó készülékek nyilvántartása (3. számú melléklet) a rendezvény előtt kitöltésre kerül.

A PB-GÁZ PALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEIRE, ÉS A HASZNÁLÓK ADATAIRA VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁSA, A PALACKCSERÉK MÓDJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ISMERTETÉSE;

A vendéglátó egységekben használatos PB-gáz palackok esetében a biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazása javasolt, melyek egy esetleges túlnyomás hatására egy szelepen keresztül kontrollált módon engedik el a túlnyomást, ezzel megakadályozva a belső nyomás veszélyes növekedését, a káros túlnyomást és a robbanást.

Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén csökkenti a biztonságot, ezért nem javasolt.

A kiürült PB-gáz palackokat a szabadtéri rendezvény területéről javasolt minél előbb elszállítani, ezzel is csökkentve a veszélyt.

Egy üres palack veszélyesség szempontjából meg-egyezik a teli palackkal.

Ennek megfelelően a palackcsereket úgy célszerű megoldani, hogy a lecserélt palackokat a cserét követően haladéktalanul, szervezett módon el kell szállítani a rendezvény helyszínéről.

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK MÁSOLATI PÉLDÁNYA, EGYÉB NYILATKOZATOK

Egyeztetésekről nem készült jegyzőkönyv.

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK LEGALÁBB 1:500 LÉPTÉKBEN KÉSZÜLT, VAGY FELBONTÁSÁT TEKINTVE ÉRTELMEZHETŐ MÉRETŰ HELYSZÍN-, VAGY ALAPRAJZA

lásd: 1. számú melléklet.

A RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI ÁLTAL VÉGZETT TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGNEK, A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI, HELYEI, VALAMINT A BETARTANDÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÁS ÉS ENNEK TÉNYÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS

Rendezvényen tüzet csak a büfékben, sütés, főzéshez szabad gyújtani.

A rendezvényen végzett tűzveszélyes tevékenységek (sütés, főzés, tűzrakás), nem minősül alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek, mivel az a rendezvény rendeltetéséhez tartozik.

A tűzgyújtás csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

RENDEZVÉNY MEGJELÉNÍTÉSÉRE HASZNÁLT HONLAP ELÉRÉSI CÍME, A KIÜRÍTÉSRE, MENEKÍTÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET TARTALMAZÓ, NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATÓ KIVONAT ELÉRÉSI HELYE (LINK MEGADÁSA)

www.dunakeszi.hu/esemenyek/dunakeszifeszt

Letölthető Tűzvédelmi Intézkedési Terv.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A feladatot ellátó személyek az alábbiak, akiknek a dokumentált tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni kell a rendezvény szervezőjének:

- a) a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;
- b) a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);
- c) a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);
- d) tűzveszélyes vagy alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

Egyéb esetben (pl: szponzorok, fellépők, kereskedelmi/vendéglátó egységek kiszolgáló személyzete, pirotechnikus) elegendő, ha a rendezvény szervezője hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket meghatározta és azt megismerés, oktatás céljából rendelkezésükre bocsájtotta.

Megjegyzés:

A rendezvény szervezője a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet, tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentációját, vagy annak vonatkozó részeit a nem alárendeltségbe tartozó szervezetek rendelkezésére bocsájtja, melyet a munkavállalók részére ismertetni, és az oktatás megtörténtét dokumentálni kell, amit a rendezvény területén kell tartani.

A tűzvédelmi oktatás megtörténtének igazolására használható napló mintát a 6. számú melléklet tartalmazza.

**A TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVET ÉS ANNAK TARTALMÁT MEGISMERTEM, A
RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSÁT AZ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL VÉGZEM**

.....
Rendezvény felelős szervezője

A TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVET KÉSZÍTETTE


.....
SIMON KRISZTIÁN E.V.
2635 Vámosmikola, Ipoly u. 33.
Adószám: 66853596-1-33
Nyilv.: 40004084
Bszsz.: 63800087-10001992
"KISADOZÓ"

.....
Simon Krisztián
Tűzvédelmi Főelőadó

„DUNAKESZI FESZT” 2026.09.04-05.



„DUNAKESZI FESZT” 2026.09.04-05.

JELMAGYARÁZAT

	Irányítási pont konténer 2 db (6x2,5 m)		Kijárat
	Öltöző konténer 8 db (6x2,5 m)		Menekülési útirányjelző (utánvilágító) jelölés
	WC konténer 4 db (6x2,5 m)		Tűzcsap
	STAFF sátor 2 db (6x3 m)		Tűzoltó készülékek
	Pénztár konténer 1 db (6x2,5 m)		Térmegvilágító lámpatest (hálózati)
	Pénztár faház 6 db (3x2 m)		Térmegvilágító lámpatest (saját aggregátoros)
	Telekom faház 1 db (3x2 m)		Aggregátor
	Hello pay faház 1 db (3x2 m)		Led fal Kivetítő 4x2,5 m
	Secu sátor 1 db (6x3 m)		Technikai torony
	Iroda sátor 1 db (6x3 m)		Megafon
	Konyha sátor 1 db (6x3 m)		Elektromos Főkapcsoló
	Pohárátvételi faház 1 db (6x3 m)		Gépjármű parkoló
	Gasztro árusító pont 40 db		Mentő sátor 1 db (6x3 m)
	Sajtó sátor 1 db (3x3 m)		
	Szervezői étkező sátor 1 db (10x10 m)		30 m magas Óriáskerék
	Kihelyezett léptékhelyes alaprajzok helye		Bonthatatlan kötésű kordon

2. számú melléklet

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL KIÁLLÍTOTT NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL, LÉTSZÁMSŰRŰSÉGÉRŐL (NAPI ÉS RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK BONTÁSBAN)

Alulírott, Petneházy Balázs rendezvényszervező nyilatkozom, hogy a Fesztivál Service Kft. (Székhely: 2111 Szada, Várdombi u. 39.), - által megrendezésre kerülő – „DUNAKESZI FESZT” elnevezésű kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény területén egyidejű résztvevők – a biztonsági terv részét képező kiürítés számítás alapján a – **maximális létszáma egyidőben 10.000 főt nem haladja meg.**

A létszámsűrűség eloszlása a színpad közvetlen környezetében maximálisan 2,08 fő/m², az attól távolabbi területeken szintén nem haladja meg a 0,5 fő/m² létszámsűrűséget.

Maximális létszám napi bontásban:

- 2026.09.04-én; 16:00 - 2026.09.05., 01:30 óráig	10.000 fő
- 2026.09.05-én; 10.00 - 2026.09.06., 01:30 óráig	8.000 fő

.....
Petneházy Balázs
ügyvezető
Rendezvény felelős szervezője

Dunakeszi Feszt 2026

3. számú melléklet

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN, A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEIN – KÜLÖN KITÉRVE A SZÍNPADOK, ÖLTÖZŐK, RAKTÁRAK, VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI EGYSÉGEK VALAMINT, HA LÉTESÜLT, AZ IRÁNYÍTÁSI PONT TERÜLETÉRE – KÉSZENLÉTBEN TARTOTT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁT, TÍPUSÁT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS

[illegible]

Dunakeszi Feszt 2026

4. számú melléklet

A PB-GÁZ PALACKOK ALKALMAZÁSI HELYEIRE, ÉS A HASZNÁLÓK ADATAIRA VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁSA

Sorsz.	Alkalmazási helye	Használók adatai
1.		
2.		

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Oktatás helye:

Oktatás időpontja: 202.... . év hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás ☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

.....
.....

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

.....
.....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....

oktatást végző aláírása

[illegible]

NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TARTALÉK-ENERGIAELLÁTÁS MÓDJÁRÓL

Alulírott, Willburg László nyilatkozom, hogy a „DUNAKESZI FESZT 2026” elnevezésű kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényen, a Beklaar Kft (Székhely: 1131 Budapest, Jász utca 165-167.), által üzemeltetett Caterpillar 88 típusú 80kW teljesítményű aggregátor 12 óráig ideig képes biztosítani a színpadi kihangosítás, valamint a menekülést segítő útirányjelző táblákat megvilágító reflektorok és térvilágítás működését.


A helyszínen telepített aggregátor, a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített -villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvényterületének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítja.


BEKLAAR KFT
1131 Budapest, Jász u. 165-167.
Adószám: 18062611-2-41
Bsz: 65100125-11412319
Willburg László
Beklaar Kft.

NYILATKOZAT A RENDEZVÉNY TARTALÉK-ENERGIAELLÁTÁS MÓDJÁRÓL

Alulírott, Willburg László nyilatkozom, hogy a „DUNAKESZI FESZT 2026” elnevezésű kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényen, a Beklaar Kft (Székhely: 1131 Budapest, Jász utca 165-167.), által üzemeltetett FGW P250 típusú 200kW teljesítményű aggregátor 12 óráig ideig képes biztosítani a színpadi kihangosítás, valamint a menekülést segítő útirányjelző táblákat megvilágító reflektorok és térvilágítás működését.

A helyszínen telepített aggregátor, a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített -villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvényterületének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítja.


BEKLAAR KFT
1131 Budapest, Jász u. 165-167.
Adószám: 13002611-2-41
Bsz.: 65100125-11412349
Willburg László
Beklaar Kft.